

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

## Сведения о продукции

Противодымная штора DoorHan серии \_\_\_\_\_, номер заказа \_\_\_\_\_

## Технические характеристики

| № | Характеристика                              | Единица измерения | Значение  |
|---|---|-------------------|---|
| 1 | Предел целостности                          | мин.              | не менее 120  |
| 2 | Материал                                    | —                 | кремнеземная ткань  |
| 3 | Толщина полотна шторы, приблизительная      | мм                | не более 0,6  |
| 4 | Вес   | кг/м <sup>2</sup> | 0,65  |
| 5 | Вес штор в сборе, при минимальных размерах  | кг                | не более 30   |
| 6 | Вес штор в сборе, при максимальных размерах | кг                | не более 230  |
| 7 | Особенности эксплуатации                    | —                 | изделие не предназначено для интенсивного использования (допускается использование при пожаре, периодических испытаниях и сервисном обслуживании) |

## Комплект поставки

После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что оно не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

| № | Наименование  | Количество |
|---|---|------------|
| 1 | Паспорт на изделие  | 1 шт.      |
| 2 | Сертификат соответствия   | 1 шт.      |
| 3 | Инструкция по монтажу и эксплуатации  | 1 шт.      |
| 4 | Короб в сборе: полотно, вал, электропривод (напряжение питания 220 В, мощность от 320 до 910 Вт, класс защиты IP44) | 1 шт.      |
| 5 | Направляющие  | 2 шт.      |
| 6 | Утяжелитель   | 1 шт.      |
| 7 | Упаковка с комплектацией  | 1 шт.      |

## Свидетельство о приемке

Противодымная штора DoorHan серии \_\_\_\_\_, номер заказа \_\_\_\_\_ соответствует требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Дата производства изделия «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

Изделие произведено в соответствии с ТУ 5284-001-18897806-2016, соответствует требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 № сертификата ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00408.

## Свидетельство о монтаже

Противодымная штора DoorHan серии \_\_\_\_\_, номер заказа \_\_\_\_\_ смонтирована в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признана годной к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата монтажа «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

| № | Дата | Выполненная работа | Примечание | Организация / подпись отв. лица |
|---|------|--------------------|------------|---------------------------------|
|   |      |                    |            |                                 |
|   |      |                    |            |                                 |

